

АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за декабрь 2022г.Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 15
(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 24 » 11 2022г. по « 15 » 12 2022г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	210,894						

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 210,894 Гкал

система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Водопотребление по счетчику _____ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику _____ Гкал

Итого по приборам: _____ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): _____ Гкал

Всего: 210,894 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация "ООО "ГКК+" _____ ОЭ Лептобеды 15
 Адрес Бульвар 65 лет победы, д.15 _____ Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 _____ Версия 02.30 _____ Телефон _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 360773

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 1 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 24.11.2022 по 15.12.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
24.11.22	8.263	371.2344	374.1172	-	0.00	2.8828	72.71	50.45	22.26	0.00	24.00	
25.11.22	9.000	354.1563	356.9531	-	0.00	2.7969	75.08	49.66	25.42	0.00	24.00	
26.11.22	9.168	388.4141	391.5078	-	0.00	3.0938	73.92	50.31	23.61	0.00	24.00	
27.11.22	9.278	395.2500	398.4766	-	0.00	3.2266	73.41	49.93	23.48	0.00	24.00	
28.11.22	9.010	372.0156	375.0313	-	0.00	3.0156	73.98	49.76	24.23	0.00	24.00	
29.11.22	9.412	350.8672	353.6719	-	0.00	2.8047	76.65	49.82	26.83	0.00	24.00	
30.11.22	10.220	309.0156	311.4453	-	0.00	2.4297	82.62	49.55	33.06	0.00	24.00	
01.12.22	10.566	305.0781	307.4375	-	0.00	2.3594	84.57	49.95	34.62	0.00	24.00	
02.12.22	10.054	337.0313	339.7891	-	0.00	2.7578	80.03	50.21	29.83	0.00	24.00	
03.12.22	10.371	361.8516	364.9219	-	0.00	3.0703	79.57	50.91	28.66	0.00	24.00	
04.12.22	10.577	361.8516	364.9453	-	0.00	3.0938	80.07	50.85	29.22	0.00	24.00	
05.12.22	10.706	329.4766	332.4531	-	0.00	2.9766	82.72	50.23	32.48	0.00	24.00	
06.12.22	10.403	330.6172	333.6406	-	0.00	3.0234	81.75	50.29	31.46	0.00	24.00	
07.12.22	10.334	325.0703	328.1172	-	0.00	3.0469	81.82	50.04	31.78	0.00	24.00	
08.12.22	10.397	370.9219	374.4453	-	0.00	3.5234	78.63	50.60	28.03	0.00	24.00	
09.12.22	9.704	427.8359	431.8750	-	0.00	4.0391	73.76	51.07	22.69	0.00	24.00	
10.12.22	9.265	446.3281	450.6016	-	0.00	4.2734	71.93	51.16	20.76	0.00	24.00	
11.12.22	8.775	427.8125	431.9922	-	0.00	4.1797	71.33	50.82	20.52	0.00	24.00	
12.12.22	8.050	409.8984	413.8047	-	0.00	3.9063	70.36	50.71	19.64	0.00	24.00	
13.12.22	8.223	402.3750	406.1484	-	0.00	3.7734	71.49	51.05	20.44	0.00	24.00	
14.12.22	9.031	417.3750	421.0469	-	0.00	3.6719	72.53	50.89	21.64	0.00	24.00	
15.12.22	10.085	395.1641	398.7188	-	0.00	3.5547	76.69	51.17	25.52	0.00	24.00	
Итого	210.894	8189.6406	8261.1406	0.0000	0.00	71.5002	76.22	50.47	25.75	0.00	528.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
15.12.22	24:00	1998.537	108110.87	109188.82	0.00	8187.65
24.11.22	00:00	1787.643	99921.23	100927.68	0.00	7659.65
Итого		210.894	8189.64	8261.14	0.00	528.00

Отчетный период _____ 528.00_час. Период норм.работы _____ 528.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____