

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за декабрь 2022г.Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 6/3

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 24 » 11 2022г. по « 15 » 12 2022г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	<u>206,641</u>						

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 206,641 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 206,641 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация: ООО "ГКК+"

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 367241

Адрес дома: ул 65 лет Победы 6/3

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 24.11.2022 по 15.12.2022**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
24,11	7,814209	378,781	369,938	8,844	0	0	71,5	51,1	20,5	24	
25,11	8,306152	369,313	360,656	8,656	0	0	73,9	51,6	22,3	24	
26,11	8,399414	387,977	378,859	9,117	0	0	72,8	51,3	21,5	24	
27,11	8,483521	388,563	379,484	9,078	0	0	72,3	50,6	21,7	24	
28,11	8,365601	385,695	376,617	9,078	0	0	72,8	51,3	21,5	24	
29,11	8,768799	368,258	359,602	8,656	0	0	75,2	51,6	23,7	24	
30,11	9,442017	309,57	302,469	7,102	0	0	81,1	50,7	30,3	24	
1,12	9,727539	296,844	289,953	6,891	0	0	82,9	50,3	32,6	24	
2,12	9,738281	352,75	344,492	8,258	0	0	78,6	51,2	27,4	24	
3,12	10,610474	413,438	403,711	9,727	0	0	78,5	53	25,5	24	
4,12	10,940186	419,695	409,789	9,906	0	0	79,1	53,2	25,9	24	
5,12	10,980835	382,477	373,422	9,055	0	0	81,4	52,9	28,5	24	
6,12	10,625732	382,969	373,898	9,07	0	0	80,4	52,8	27,6	24	
7,12	11,004761	408,094	398,375	9,719	0	0	80,6	53,8	26,8	24	
8,12	10,496826	428,016	417,844	10,172	0	0	77,8	53,4	24,4	24	
9,12	9,503418	470,945	459,93	11,016	0	0	72,9	52,9	20	24	
10,12	9,017456	475,68	464,563	11,117	0	0	71,1	52,3	18,8	24	
11,12	8,688843	465,805	455,008	10,797	0	0	70,4	51,9	18,5	24	
12,12	8,138428	466,828	455,797	11,031	0	0	69,5	52,3	17,3	24	
13,12	8,349487	474,914	463,641	11,273	0	0	70,4	53	17,4	24	
14,12	9,214966	493,633	481,914	11,719	0	0	71,8	53,3	18,5	24	
15,12	10,053589	463,938	452,938	11	0	0	75,4	53,9	21,5	24	
Итого	206,6705	8984,18	8772,9	211,28	0	0	75,1	52,3	22,8	528	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
23.11.2022	24:00	1592,16406	110305,9	103196,22	0	7765,43
15.12.2022	24:00	1798,83456	119290,08	111969,12	0	8293,43
Итого		206,671	8984,18	8772,9	0	528

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

$$Totч = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tdt<min + TG<min + TG>max + To.д.$$

528                      528                      0                      0                      0                      0                      0                      0

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
теплоснабжающ  
ей  
\_\_\_\_\_