

АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за март 2023г.

Абонент ООО «ГКК Плюс»

(Неконтракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 6 корпус 3
(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 02 2023г. по « 15 » 03 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	255,215						

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 255,215 Гкал

система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м ³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Водопотребление по счетчику _____ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику _____ Гкал

Итого по приборам: _____ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время остановки приборов учёта): _____ Гкал

Всего: 255,215 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация: ООО "ГКК+"

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 367241

Адрес дома: ул 65 лет Победы 6/3

Система: ОТП

Дата последней проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.02.2023 по 15.03.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,02	9,307617	443,75	436,359	7,391	0	0	73,6	52,7	20,8	24	
17,02	9,855225	397,508	390,553	6,955	0	0	77,3	52,7	24,6	24	
18,02	10,231415	415,693	408,658	7,035	0	0	78,3	53,9	24,4	24	
19,02	10,180206	447,451	439,744	7,707	0	0	76,3	53,7	22,6	24	
20,02	9,103973	460,684	453,129	7,555	0	0	72,8	53,2	19,6	24	
21,02	10,505127	373,816	367,662	6,154	0	0	81,5	53,6	27,9	24	
22,02	11,485901	328,414	322,314	6,1	0	0	89	54,2	34,8	24	
23,02	11,299011	345,523	339,357	6,166	0	0	86,2	53,7	32,5	24	
24,02	9,901855	413,553	406,688	6,865	0	0	76,7	52,9	23,8	24	
25,02	8,676636	480,248	472,602	7,646	0	0	70,9	53	17,9	24	
26,02	8,682739	472,361	464,877	7,484	0	0	70,7	52,5	18,2	24	
27,02	9,169983	465,852	458,434	7,418	0	0	72,4	52,9	19,5	24	
28,02	9,082153	413,422	406,646	6,775	0	0	73,9	52,1	21,8	24	
1,03	8,244751	413,205	406,584	6,621	0	0	70,1	50,3	19,8	24	
2,03	9,034851	448,34	440,955	7,385	0	0	72,4	52,4	20	24	
3,03	8,153687	466,623	459,24	7,383	0	0	71,2	53,9	17,3	24	
4,03	8,487427	464,025	456,756	7,27	0	0	72,2	54,1	18,1	24	
5,03	8,82843	457,947	450,961	6,986	0	0	72,2	53,1	19,1	24	
6,03	8,682861	441,793	434,787	7,006	0	0	72,6	53,1	19,5	24	
7,03	8,901062	444,838	437,727	7,111	0	0	73,3	53,5	19,9	24	
8,03	8,82074	455,789	448,479	7,311	0	0	72,7	53,5	19,2	24	
9,03	8,460632	457,873	449,832	8,041	0	0	72	53,7	18,3	24	
10,03	8,911255	429,709	421,807	7,902	0	0	74,3	53,7	20,6	24	
11,03	9,274048	474,779	466,209	8,57	0	0	73,4	54	19,4	24	
12,03	8,454102	492,617	482,004	10,613	0	0	71,1	54,1	17	24	
13,03	8,498901	435,912	426,182	9,73	0	0	72,6	53,3	19,3	24	
14,03	7,810913	422,68	413,377	9,303	0	0	72,2	53,8	18,3	24	
15,03	7,169128	403,645	395,014	8,631	0	0	71,5	53,9	17,6	24	
Итого	255,2146	12168,05	11956,94	211,12	0	0	74,1	53,3	20,8	672	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.02.2023	24:00	436,97391	21550,44	21129,26	0	1101,74
15.03.2023	24:00	692,18854	33718,49	33086,2	0	1773,74
Итого		255,215	12168,05	11956,94	0	672

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
 672 672 0 0 0 0 0 0

Представитель
абонента _____

Представитель
теплоснабжающ
ей
