

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за апреля 2023г.Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 6 корпус 1  
(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 03 2023г. по « 15 » 04 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		Т1, °С	Т2, °С	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	192,435						

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 192,435 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время остановки приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 192,435 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация \_ООО "ГКК+"\_ Бульвар 65 лет победы д. 6 к.1  
 Адрес \_Бульвар 65 лет победы, д.6 к.1\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ Версия \_02.30\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика \_418582\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с \_16.03.2023\_ по \_15.04.2023\_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Работы Тр	классиф ошибок
		М1	М2	М1-М2 утечка	Vi	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2	нераб. ТН		
16.03.23	6.968	332.8594	330.3438	2.5156	0.00	-	72.61	51.77	20.85	0.00	24.00	
17.03.23	7.200	328.8066	326.3555	2.4512	0.00	-	73.32	51.51	21.81	0.00	24.00	
18.03.23	7.366	316.1934	313.8125	2.3809	0.00	-	73.12	49.91	23.21	0.00	24.00	
19.03.23	7.683	328.4766	326.0000	2.4766	0.00	-	73.59	50.29	23.30	0.00	24.00	
20.03.23	7.580	347.2422	344.6309	2.6113	0.00	-	73.34	51.60	21.74	0.00	24.00	
21.03.23	6.827	349.2246	346.6367	2.5879	0.00	-	70.76	51.30	19.46	0.00	24.00	
22.03.23	6.373	303.2813	301.0840	2.1973	0.00	-	71.77	50.85	20.93	0.00	24.00	
23.03.23	6.232	313.2070	310.9023	2.3047	0.00	-	71.38	51.57	19.81	0.00	24.00	
24.03.23	5.889	304.1250	301.9453	2.1797	0.00	-	70.50	51.22	19.28	0.00	24.00	
25.03.23	5.988	260.1484	258.2500	1.8984	0.00	-	71.34	48.40	22.94	0.00	24.00	
26.03.23	5.999	268.8906	267.0156	1.8750	0.00	-	71.33	49.11	22.23	0.00	24.00	
27.03.23	6.336	336.3398	333.8438	2.4961	0.00	-	71.08	52.33	18.75	0.00	24.00	
28.03.23	6.339	345.0586	342.5117	2.5469	0.00	-	71.21	52.93	18.28	0.00	24.00	
29.03.23	6.155	336.6836	334.1797	2.5039	0.00	-	71.12	52.93	18.19	0.00	24.00	
30.03.23	6.594	351.9180	349.2383	2.6797	0.00	-	71.24	52.59	18.65	0.00	24.00	
31.03.23	7.337	380.7070	377.8086	2.8984	0.00	-	71.71	52.52	19.18	0.00	24.00	
01.04.23	7.116	336.8086	334.2305	2.5781	0.00	-	71.51	50.47	21.04	0.00	24.00	
02.04.23	6.381	308.5352	306.2734	2.2617	0.00	-	71.32	50.73	20.60	0.00	24.00	
03.04.23	5.794	329.7188	327.2734	2.4453	0.00	-	70.84	53.35	17.48	0.00	24.00	
04.04.23	5.431	279.8984	277.9102	1.9883	0.00	-	70.89	51.57	19.32	0.00	24.00	
05.04.23	5.221	301.6953	299.5430	2.1523	0.00	-	70.99	53.77	17.22	0.63	23.37	U
06.04.23	5.609	318.7109	316.3672	2.3438	0.00	-	71.02	53.51	17.51	0.00	24.00	
07.04.23	5.604	328.8242	326.4375	2.3867	0.00	-	70.84	53.89	16.95	0.00	24.00	
08.04.23	5.657	289.8945	287.8594	2.0352	0.00	-	69.89	50.46	19.43	0.00	24.00	
09.04.23	5.445	284.0977	282.1094	1.9883	0.00	-	70.93	51.85	19.08	0.00	24.00	
10.04.23	5.591	321.2422	318.8984	2.3438	0.00	-	71.24	53.92	17.32	0.00	24.00	U
11.04.23	5.221	287.7969	285.6797	2.1172	0.00	-	71.70	53.64	18.05	0.00	24.00	
12.04.23	5.233	295.3672	293.2422	2.1250	0.00	-	70.76	53.13	17.63	0.00	24.00	
13.04.23	5.232	264.4219	262.5898	1.8320	0.00	-	71.40	51.70	19.70	0.00	24.00	
14.04.23	5.664	276.3359	274.4063	1.9297	0.00	-	71.79	51.38	20.41	0.00	24.00	E
15.04.23	6.203	259.5586	257.7031	1.8555	0.00	-	72.30	48.49	23.82	0.00	24.00	E
Итого	192.270	9686.0684	9615.0820	70.9865	0.00	0.0000	71.53	51.76	19.76	0.64	743.36	0.64

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	Vi	Тр
15.04.23	24:00	864.519	40558.59	40251.25	0.00	2507.78
16.03.23	00:00	672.249	30872.52	30636.16	0.00	1764.43
Итого		192.270	9686.07	9615.08	0.00	743.36

отчетный период \_\_\_\_\_744.00\_час. Период норм.работы \_\_\_\_\_743.36\_час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.634\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_0.003\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_0.000\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 192,435*