

АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за апреля 2023г.Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 6 корпус 2

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 03 2023г. по « 15 » 04 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		Т1, °С	Т2, °С	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	<u>196,942</u>						

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 196,942 Гкал

система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Водопотребление по счетчику _____ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику _____ Гкал

Итого по приборам: _____ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта) _____ Гкал

Всего: 196,942 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента _____

М.П.В.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация: ООО "ГКК+"

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 447287

Адрес дома: ул 65 лет Победы 6/2

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 16.03.2023 по 15.04.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,03	7,285217	346,588	342,793	3,795	0	0	71,3	50,2	21,1	24	
17,03	7,495972	345,861	342,066	3,795	0	0	72	50,3	21,7	24	
18,03	8,047485	386,217	382,076	4,141	0	0	72	51,1	20,9	24	
19,03	8,111145	376,191	372,123	4,068	0	0	72,5	50,8	21,6	24	
20,03	7,556335	331,785	328,301	3,484	0	0	72,2	49,3	22,8	24	
21,03	6,726746	311,611	308,406	3,205	0	0	69,7	48,1	21,7	24	
22,03	6,46637	286,027	283,008	3,02	0	0	70,6	47,9	22,6	24	
23,03	5,976501	269,863	267,068	2,795	0	0	70,4	48,2	22,2	24	
24,03	5,985352	284,473	281,543	2,93	0	0	69,4	48,2	21,1	24	
25,03	6,297241	289,336	286,258	3,078	0	0	70,3	48,5	21,8	24	
26,03	6,523926	311,336	308,039	3,297	0	0	70,2	49,2	21	24	
27,03	6,445129	315,949	312,625	3,324	0	0	70	49,6	20,5	24	
28,03	6,455505	340,5	336,891	3,609	0	0	70,2	51,2	19	24	
29,03	6,589783	346,324	342,707	3,617	0	0	70,2	51,1	19,1	24	
30,03	6,913391	351,652	348,043	3,609	0	0	70,3	50,6	19,7	24	
31,03	7,584351	379,402	375,418	3,984	0	0	70,8	50,7	20,1	24	
1,04	7,157104	381,293	377,348	3,945	0	0	70,6	51,8	18,8	24	
2,04	6,252808	316,32	313,168	3,152	0	0	70,4	50,6	19,8	24	
3,04	5,561951	262,766	259,762	3,004	0	0	69,9	48,6	21,2	24	
4,04	5,481018	261,461	258,504	2,957	0	0	69,9	48,9	21	24	
5,04	5,108032	261,582	259,363	2,219	0	0	70	50,5	19,6	24	
6,04	5,633118	265,824	262,949	2,875	0	0	70	48,8	21,3	24	
7,04	5,802063	270,598	268,305	2,293	0	0	69,9	48,4	21,5	24	
8,04	5,719604	292,188	289,02	3,168	0	0	69,2	49,6	19,6	24	
9,04	5,599915	283,918	280,93	2,988	0	0	70	50,3	19,8	24	
10,04	5,443604	256,242	253,488	2,754	0	0	70,2	48,9	21,3	24	
11,04	5,087158	239,352	236,758	2,594	0	0	70,6	49,3	21,3	24	
12,04	4,917725	245,027	242,418	2,609	0	0	69,6	49,5	20,1	24	
13,04	5,316589	254,43	251,766	2,664	0	0	70,4	49,5	21	24	
14,04	6,456604	288,531	285,512	3,02	0	0	70,8	48,4	22,4	24	
15,04	6,974304	317,613	314,219	3,395	0	0	71,3	49,3	22	24	
Итого	196,972	9470,26	9370,87	99,39	0	0	70,6	49,7	20,9	744	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
15.03.2023	24:00	685,68878	30204,87	29867,35	0	1771,05
15.04.2023	24:00	882,66083	39675,13	39238,22	0	2515,05
Итого		196,972	9470,26	9370,87	0	744

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

$$T_{отч} = T_{нараб} + T_{сб.пит} + T_{ф.отк} + T_{dt<min} + T_{G<min} + T_{G>max} + T_{о.д.}$$

744 744 0 0 0 0 0 0

Представитель
абонента _____

Представитель
теплоснабжающе
й