

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за август 2023г.

Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 13 корпус 1  
(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 07 2023г. по « 15 » 08 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	64,529						

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 64,529 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

$\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)  
 ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учета): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 64,529 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация: ООО "ГКК+"

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 407796

Адрес дома: ул 65 лет Победы 13/1

Система: ОТП

Дата последней проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
за период с 16.07.2023 по 15.08.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,07	2,29895	234,875	233,758	1,117	0	0	64,9	55,1	9,8	24	
17,07	2,146973	202,172	201,352	0,82	0	0	66,2	55,6	10,6	24	
18,07	2,077393	197,84	196,973	0,867	0	0	65,9	55,3	10,5	24	
19,07	2,187927	181,23	180,508	0,723	0	0	66	53,9	12,1	24	
20,07	2,122925	190,102	189,281	0,82	0	0	65,4	54,2	11,2	24	
21,07	2,048279	187,406	186,602	0,805	0	0	65,8	54,9	10,9	24	
22,07	2,139221	201,57	200,703	0,867	0	0	65,8	55,1	10,6	24	
23,07	2,25647	204,816	203,973	0,844	0	0	65,6	54,5	11	24	
24,07	2,155396	198,09	197,254	0,836	0	0	65,5	54,7	10,9	24	
25,07	2,103882	188,238	187,465	0,773	0	0	66,4	55,2	11,2	24	
26,07	2,144165	206,988	206,031	0,957	0	0	66,1	55,8	10,4	24	
27,07	2,176147	210,793	209,82	0,973	0	0	66,4	56,1	10,3	24	
28,07	2,021851	201,914	200,992	0,922	0	0	65,7	55,7	10	24	
29,07	2,177734	213,469	212,438	1,031	0	0	66,2	56	10,2	24	
30,07	2,200562	224,813	223,598	1,215	0	0	65,8	56	9,8	24	
31,07	2,173218	207,484	206,434	1,051	0	0	65,7	55,2	10,5	24	
1,08	2,070435	229,074	227,957	1,117	0	0	65	56	9	24	
2,08	1,987671	202,516	201,598	0,918	0	0	64,8	55	9,8	24	
3,08	2,1073	198,25	197,336	0,914	0	0	65,9	55,3	10,6	24	
4,08	1,948975	184,09	183,258	0,832	0	0	65,6	55	10,6	24	
5,08	1,92395	181,934	181,141	0,793	0	0	66,2	55,7	10,6	24	
6,08	1,952759	177,395	176,66	0,734	0	0	66,5	55,4	11	24	
7,08	1,937012	177,176	176,383	0,793	0	0	66,3	55,4	10,9	24	
8,08	1,912842	197,773	196,824	0,949	0	0	65	55,4	9,7	24	
9,08	2,005371	195,664	194,715	0,949	0	0	66,3	56,1	10,3	24	
10,08	1,97522	192,898	192,02	0,879	0	0	66,3	56	10,2	24	
11,08	1,929321	191,211	190,359	0,852	0	0	66	55,9	10,1	24	
12,08	2,024536	232,559	231,332	1,227	0	0	64,7	56	8,7	24	
13,08	2,185059	214,438	213,418	1,02	0	0	66,5	56,3	10,2	24	
14,08	2,055176	200,422	199,504	0,918	0	0	66,3	56,1	10,3	24	
15,08	2,081909	207,125	206,164	0,961	0	0	65,9	55,8	10,1	24	
Итого	64,5286	6234,32	6205,85	28,48	0	0	65,8	55,4	10,4	744	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.07.2023	24:00	1006,91449	51685,6	51451,68	11,22	4669,24
15.08.2023	24:00	1071,44312	57919,92	57657,52	11,22	5413,24
<b>Итого</b>		64,529	6234,32	6205,85	0	744

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.  
 744            744            0            0            0            0            0

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
теплоснабжающ  
ей \_\_\_\_\_