

АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за июль 2023г.**Абонент** ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 13 корп. 1

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 06 2023г. по « 15 » 07 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	<u>35,352</u>						

 Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 35,352 Гкал

система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

 Σ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) _____ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой _____ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания _____ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) _____ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого _____ (час)

Водопотребление по счетчику _____ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику _____ Гкал

Итого по приборам: _____ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): _____ Гкал

Всего: 35,352 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация: ООО "ГКК+"

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 407796

Адрес дома: ул 65 лет Победы 13/1

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
за период с 16.06.2023 по 15.07.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр. С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,06	2,107361	196,016	195,402	0,613	0	0	65,4	54,7	10,8	24	
17,06	2,076416	187,059	186,488	0,57	0	0	66,1	55	11,1	24	
18,06	2,200012	196,305	195,707	0,598	0	0	66	54,8	11,2	24	
19,06	2,18219	184,957	184,43	0,527	0	0	66,3	54,5	11,8	24	
20,06	2,086792	204,211	203,613	0,598	0	0	65,9	55,7	10,2	24	
21,06	2,147522	197,383	196,707	0,676	0	0	66,2	55,3	10,9	24	
22,06	2,044373	201,035	200,395	0,641	0	0	65,4	55,2	10,2	24	
23,06	2,105042	203,121	202,438	0,684	0	0	65,8	55,4	10,4	24	
24,06	2,17981	218,902	218,168	0,734	0	0	65	55	10	24	
25,06	2,329285	215,938	215,242	0,695	0	0	66,3	55,5	10,8	24	
26,06	2,374451	225,875	225,105	0,77	0	0	65,9	55,4	10,5	24	
27,06	1,021667	172,57	171,941	0,629	0	0	60,6	54,7	5,9	18,01	D
28,06	0	0	0	0	0	0	26	26,2	-0,2	0	D
29,06	0	0	0	0	0	0	22	21,9	0,1	20,66	D
30,06	0	0	0	0	0	0	21,2	20,8	0,5	24	
1,07	0	0	0	0	0	0	20,8	20,3	0,5	24	
2,07	0	0	0	0	0	0	20,3	20	0,4	24	
3,07	0	0	0	0	0	0	20,1	19,8	0,3	24	
4,07	0	0	0	0	0	0	19,9	19,7	0,2	24	
5,07	0	0	0	0	0	0	20	19,8	0,2	24	
6,07	0	0	0	0	0	0	20,1	19,8	0,2	24	
7,07	0	0	0	0	0	0	20,2	20	0,3	24	
8,07	0	0	0	0	0	0	20,3	20,1	0,2	24	
9,07	0	0	0	0	0	0	20	19,8	0,2	24	
10,07	0	0	0	0	0	0	19,7	19,5	0,2	24	
11,07	1,350525	78,512	78,195	0,316	0	0	71,7	54,5	17,2	22,68	D
12,07	2,380676	152,098	151,586	0,512	0	0	71,1	55,4	15,7	24	
13,07	2,31012	204,871	204,09	0,781	0	0	66,6	55,3	11,3	24	
14,07	2,221558	214,453	213,652	0,801	0	0	65,9	55,6	10,4	24	
15,07	2,234802	214,637	213,742	0,895	0	0	66	55,6	10,4	24	
Итого	35,3526	3267,94	3256,9	11,04	0	0	66	55,2	10,8	685,35	

Показания интеграторов счетчика

400,69

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.06.2023	24:00	971,56189	48417,66	48194,77	11,22	3983,89
15.07.2023	24:00	1006,91449	51685,6	51451,68	11,22	4669,24
Итого		35,353	3267,94	3256,9	0	685,35

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max + То.д.
720 685,35 0 0 34,65 0 0 0

Представитель
абонента _____

Представитель
теплоснабжающ
ей
