

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за сентябрь 2023г.

Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 13 корп. 1

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 08 2023г. по « 15 » 09 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	64,852						

 $\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 64,852 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м <sup>3</sup> )		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

 $\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 64,852 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

(подпись, расшифровка подписи)



Организация ООО "ГКК+" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Бульвар 65 лет победы, д.13 к.1 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 407796  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гп : 1 \_\_\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 16.08.2023 по 15.09.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф. ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
16.08.23	2.039	183.0625	182.2734	0.7891	0.00	-	66.43	55.28	11.15	0.00	24.00	
17.08.23	1.927	187.8438	187.0625	0.7813	0.00	-	65.56	55.30	10.27	0.00	24.00	
18.08.23	1.903	175.7930	175.1055	0.6875	0.00	-	66.16	55.33	10.83	0.00	24.00	
19.08.23	1.922	160.0000	159.3789	0.6211	0.00	-	67.27	55.25	12.02	0.00	24.00	
20.08.23	2.008	208.4023	207.4727	0.9297	0.00	-	65.29	55.65	9.64	0.00	24.00	
21.08.23	2.020	190.1133	189.2891	0.8242	0.00	-	65.71	55.08	10.63	0.00	24.00	
22.08.23	2.058	200.9727	200.0859	0.8867	0.00	-	65.82	55.57	10.25	0.00	24.00	
23.08.23	2.211	209.4922	208.5742	0.9180	0.00	-	66.35	55.79	10.56	0.00	24.00	
24.08.23	2.170	200.6680	199.7930	0.8750	0.00	-	66.43	55.61	10.82	0.00	24.00	
25.08.23	2.141	213.8359	212.9492	0.8867	0.00	-	65.77	55.75	10.02	0.00	24.00	
26.08.23	2.233	214.6406	213.7070	0.9336	0.00	-	66.35	55.94	10.41	0.00	24.00	
27.08.23	2.433	235.3750	234.2188	1.1563	0.00	-	66.28	55.94	10.34	0.00	24.00	
28.08.23	2.279	215.3203	214.4102	0.9102	0.00	-	66.14	55.55	10.59	0.00	24.00	
29.08.23	2.235	217.2344	216.3555	0.8789	0.00	-	65.64	55.35	10.30	0.00	24.00	
30.08.23	2.159	198.4961	197.7461	0.7500	0.00	-	65.30	54.41	10.89	0.00	24.00	
31.08.23	2.290	212.0156	211.1836	0.8320	0.00	-	65.87	55.06	10.81	0.00	24.00	
01.09.23	2.135	214.1289	213.2422	0.8867	0.00	-	64.36	54.38	9.98	0.00	24.00	
02.09.23	2.130	195.3008	194.5547	0.7461	0.00	-	66.03	55.12	10.91	0.00	24.00	
03.09.23	2.314	207.9063	207.0000	0.9063	0.00	-	66.42	55.28	11.14	0.00	24.00	
04.09.23	2.209	199.3906	198.5586	0.8320	0.00	-	66.09	55.01	11.08	0.00	24.00	
05.09.23	2.197	195.3398	194.5313	0.8086	0.00	-	65.93	54.67	11.25	0.00	24.00	
06.09.23	2.269	204.1797	203.3320	0.8477	0.00	-	66.61	55.49	11.12	0.00	24.00	
07.09.23	2.212	223.8555	222.8398	1.0156	0.00	-	65.86	55.97	9.89	0.00	24.00	
08.09.23	2.258	203.1953	202.2422	0.9531	0.00	-	66.05	54.94	11.12	0.00	24.00	
09.09.23	2.327	221.0039	219.9297	1.0742	0.00	-	66.40	55.86	10.54	0.00	24.00	
10.09.23	2.511	230.2539	229.1875	1.0664	0.00	-	66.59	55.68	10.91	0.00	24.00	
11.09.23	2.315	204.6289	203.7227	0.9063	0.00	-	66.64	55.32	11.32	0.00	24.00	
12.09.23	2.216	211.2891	210.3320	0.9570	0.00	-	65.81	55.31	10.50	0.00	24.00	
13.09.23	2.263	205.6484	204.7461	0.9023	0.00	-	65.80	54.78	11.01	0.00	24.00	
14.09.23	2.274	188.2422	187.4688	0.7734	0.00	-	67.31	55.23	12.08	0.00	24.00	
15.09.23	2.193	184.7773	184.0430	0.7344	0.00	-	66.54	54.67	11.87	0.00	24.00	
Итого	67.852	6312.4063	6285.3359	27.0704	0.00	0.0000	66.08	55.32	10.76	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
15.09.23	24:00	1139.295	64232.33	63942.86	11.22	6157.24
16.08.23	00:00	1071.443	57919.92	57657.52	11.22	5413.24
Итого		67.852	6312.41	6285.34	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_