

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за сентябрь 2023г.

Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 6 корп. 1

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 08 2023г. по « 15 » 09 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	40,695						

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 40,695 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 40,695 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

(подпись, расшифровка подписи)



Организация: ООО "ГКК+"

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 418582

Адрес дома: ул 65 лет Победы 6/1

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 16.08.2023 по 15.09.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mи	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,08	2,129883	174,977	173,813	1,164	0	0	68	55,9	12,1	23,99	D
17,08	2,031982	172,059	170,836	1,223	0	0	66,9	55	11,9	23,41	D
18,08	2,037598	158,625	157,559	1,066	0	0	67,7	54,8	12,9	23,4	D
19,08	1,776978	100,516	99,98	0,535	0	0	69,2	51,6	17,6	24	
20,08	2,015747	140,758	139,848	0,91	0	0	66,9	52,5	14,4	23,58	D
21,08	2,043945	170,844	169,645	1,199	0	0	67,1	55,1	12	23,43	D
22,08	1,925171	172,98	171,793	1,188	0	0	67,2	56,1	11,1	20,67	D U
23,08	2,140259	185,113	183,855	1,258	0	0	67,6	56,1	11,5	23,7	D
24,08	2,202393	183,91	182,641	1,27	0	0	67,6	55,6	11,9	23,82	D
25,08	2,17981	192,285	190,945	1,34	0	0	67,1	55,8	11,3	23,77	D
26,08	2,169067	158,34	157,336	1,004	0	0	67,4	53,6	13,7	23,6	D
27,08	2,354614	172,41	171,258	1,152	0	0	67,1	53,4	13,7	23,41	D
28,08	2,321899	201,938	200,52	1,418	0	0	67,3	55,8	11,5	23,72	D
29,08	2,299561	201,008	199,582	1,426	0	0	66,8	55,4	11,4	23,78	D
30,08	2,295044	193,117	191,77	1,348	0	0	66,5	54,6	11,9	23,55	D
31,08	2,450439	202,688	201,242	1,445	0	0	67,4	55,4	12	23,99	D
1,09	2,090454	198,148	196,758	1,391	0	0	65,2	54,4	10,8	22,67	D
2,09	2,187988	150,449	149,461	0,988	0	0	67,3	52,7	14,6	23,61	D
3,09	2,374512	158,723	157,699	1,023	0	0	68,1	53,2	14,9	23,91	D
4,09	2,280151	181,793	180,547	1,246	0	0	67,3	54,9	12,4	24	
5,09	2,247681	185,266	183,945	1,32	0	0	67,6	55,6	12	24	
6,09	2,323364	202,164	200,688	1,477	0	0	67,9	56,5	11,4	24	
7,09	2,428711	233,008	231,266	1,742	0	0	67,3	57	10,4	23,7	D
8,09	2,318848	200,398	198,938	1,461	0	0	67,3	55,8	11,5	24	
9,09	2,366455	175,789	174,586	1,203	0	0	67,4	54	13,4	24	
10,09	2,432495	180,039	178,813	1,227	0	0	67,1	53,6	13,4	24	
11,09	2,486572	207,836	206,297	1,539	0	0	67,9	56	11,9	24	
12,09	2,401001	207,367	205,867	1,5	0	0	67,3	55,8	11,5	24	
13,09	2,47876	204,766	203,32	1,445	0	0	67,3	55,2	12	24	
14,09	2,442749	182,273	180,969	1,305	0	0	69	55,7	13,3	24	
15,09	2,482788	188,508	187,141	1,367	0	0	68,2	55,1	13,1	24	
Итого	69,7169	5638,09	5598,91	39,18	0	0	67,4	55	12,3	733,7	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mи, тонн	Тр, час
15.08.2023	24:00	1141,05847	62014,92	61564,84	0	5057,93
15.09.2023	24:00	1210,77539	67653,02	67163,75	0	5791,63
<b>Итого</b>		<b>69,717</b>	<b>5638,09</b>	<b>5598,91</b>	<b>0</b>	<b>733,7</b>

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max + То.д.  
 744            733,7            3,01            0            7,29            0            0            0

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
теплоснабжающ  
ей  
.....

*Q = 40.695*