

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за август 2023г.

Абонент ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 6 корпус 2

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 07 2023г. по « 15 » 08 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	61,992						

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 61,992 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 61,992 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация: ООО "ГКК+"

Номер абонента:

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 447287

Адрес дома: ул 65 лет Победы 6/2

Система: ОТП

Дата последней проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
за период с 16.07.2023 по 15.08.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
16,07	2,297607	201,871	200,129	1,742	0	0	65,5	54	11,4	24	E
17,07	1,964478	167,723	165,977	1,746	0	0	66,3	54,6	11,8	24	
18,07	2,078369	176,648	175,141	1,508	0	0	65,9	54,1	11,8	24	
19,07	2,016968	167,902	166,539	1,363	0	0	66,3	54,3	12,1	24	
20,07	2,058838	174,859	173,465	1,395	0	0	65,8	54	11,8	24	
21,07	1,96814	168,02	166,602	1,418	0	0	66,1	54,4	11,8	24	
22,07	2,093506	170,363	168,961	1,402	0	0	66,3	53,9	12,3	24	
23,07	2,32019	181,242	179,688	1,555	0	0	66,9	54	12,8	24	
24,07	2,130249	178,16	176,777	1,383	0	0	66,1	54,1	12	24	
25,07	2,174072	183,645	182,098	1,547	0	0	66,9	55,1	11,9	23,99	U
26,07	2,08313	174,023	172,586	1,438	0	0	66,2	54,2	12	24	
27,07	2,122803	176,879	175,465	1,414	0	0	66,4	54,4	12	24	
28,07	2,147339	184,723	183,254	1,469	0	0	66,1	54,4	11,7	24	
29,07	2,087891	175,473	174,172	1,301	0	0	66,5	54,6	11,9	24	
30,07	2,102905	183,488	182,094	1,395	0	0	65,8	54,3	11,5	24	
31,07	1,964966	169,816	168,516	1,301	0	0	65,7	54,1	11,6	24	
1,08	1,942749	201,855	200,652	1,203	0	0	65,6	55,9	9,7	23,98	U
2,08	1,986084	180,422	179,035	1,387	0	0	65,2	54,1	11,1	24	
3,08	1,87085	162,813	161,617	1,195	0	0	65,9	54,3	11,5	24	
4,08	1,791504	157,289	156,125	1,164	0	0	65,9	54,4	11,4	24	
5,08	1,860352	155,129	153,988	1,141	0	0	66,9	54,9	12	24	
6,08	1,851318	151,367	150,297	1,07	0	0	67,2	54,9	12,3	24	
7,08	1,76416	155,789	154,629	1,16	0	0	66,7	55,3	11,4	24	
8,08	1,76001	162,207	160,969	1,238	0	0	65,5	54,6	10,9	23,98	E
9,08	1,861328	163,406	162,254	1,152	0	0	66,5	55,1	11,4	24	E
10,08	1,819702	160,43	159,254	1,176	0	0	66,3	54,9	11,4	24	E
11,08	1,784424	158,645	157,551	1,094	0	0	66,3	55	11,3	23,98	E
12,08	2,02063	187,762	186,316	1,445	0	0	65,1	54,3	10,8	23,97	E
13,08	2,186401	179,07	177,637	1,434	0	0	67,3	55,1	12,3	23,99	E
14,08	1,976685	167,172	165,75	1,422	0	0	66,5	54,6	11,9	24	
15,08	1,893677	169,195	167,895	1,301	0	0	65,9	54,6	11,2	23,99	E
Итого	61,9813	5347,39	5305,43	41,96	0	0	66,2	54,5	11,6	743,87	

**Показания интеграторов счетчика**

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
15.07.2023	24:00	1083,19336	54161,88	53593,02	0	4390,15
15.08.2023	24:00	1145,17468	59509,26	58898,45	0	5134,03
Итого		61,981	5347,39	5305,43	0	743,87

Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Tнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Tdt<min + TG<min + TG>max + То.д.  
744      743,87      0,04      0,09      0      0      0      0

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_

Представитель  
теплоснабжающ  
ей  
.....

*Q = 61,992*