

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за декабрь 2023г.**Абонент** ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

б-р 65 лет Победы, д. 6 к/эт-3

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 23 » 11 2023г. по « 22 » 12 2023г.

составил:

Дата	показание приборов						
	Тепловая энергия (Гкал)	Масса теплоносителя		T1, °C	T2, °C	Таймер, (час)	
		подающий (т)	обратный (т)			ВОТ	ВОС
Итого:	245,014						

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 245,014 Гкал

## система ГВС

Дата	Теплосчетчик, (Гкал)	Водосчетчик, (м³)		Таймер, (час)	
		ГВС	Циркуляция ГВС	ВОТ	ХВОС
Итого:					

ΣВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

Итого по приборам: \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время остановки приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 245,014 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО»

Представитель Абонента

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)



Организация ООО "ГКК+" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Бульвар 65 лет победы, д.6 к.3 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 367241  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гп : 1 \_\_\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.11.2023 по 22.12.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
23.11.23	9.645	421.34	432.2266	413.13	418.7734	8.21	76.0	53.3	22.7	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
24.11.23	8.863	472.77	483.9531	463.17	469.6484	9.59	72.6	54.0	18.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
25.11.23	8.473	607.85	621.3359	595.56	604.5625	12.29	70.1	56.3	13.8	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
26.11.23	8.987	608.19	622.0625	595.63	604.7109	12.55	71.2	56.6	14.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
27.11.23	8.276	606.77	620.0938	594.36	603.3281	12.41	69.7	56.2	13.5	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
28.11.23	6.999	401.34	410.4609	394.48	399.9141	6.86	70.9	53.6	17.3	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
29.11.23	8.834	665.54	679.7031	657.80	667.4922	7.73	68.6	55.5	13.1	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
30.11.23	8.515	571.25	583.7891	566.87	575.0547	4.38	69.7	55.0	14.7	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
01.12.23	8.610	539.92	552.0313	533.68	541.3203	6.24	70.5	54.7	15.8	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
02.12.23	8.851	419.38	429.7188	416.10	421.7344	3.28	74.1	53.2	20.9	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
03.12.23	9.634	429.15	440.2344	425.27	431.1563	3.88	76.1	53.8	22.3	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
04.12.23	9.422	393.20	403.3672	389.15	394.2344	4.05	75.9	52.1	23.8	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
05.12.23	9.605	348.71	358.3125	345.15	349.5156	3.56	78.8	51.4	27.4	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
06.12.23	9.510	374.23	384.2656	369.32	374.1719	4.91	77.6	52.3	25.3	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
07.12.23	10.049	363.31	373.4375	358.57	363.1172	4.74	78.7	51.2	27.5	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
08.12.23	10.901	343.28	354.2109	339.70	344.3828	3.58	85.2	53.6	31.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
09.12.23	11.449	406.44	418.9141	400.34	406.2109	6.09	83.5	55.5	28.0	0.0	9.0	0.6	0.00	24.00	
10.12.23	10.925	519.24	532.9609	510.06	517.6797	9.18	77.0	56.1	20.9	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
11.12.23	9.844	581.76	595.3594	571.14	579.4609	10.62	72.0	55.3	16.8	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
12.12.23	9.729	581.61	595.1094	571.19	579.5078	10.42	71.8	55.2	16.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
13.12.23	10.629	497.12	509.7500	490.34	497.2500	6.78	75.6	54.4	21.2	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
14.12.23	10.584	509.66	522.6094	501.84	509.0234	7.81	75.4	54.8	20.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
15.12.23	9.908	527.87	540.4063	517.98	525.2188	9.89	72.8	54.2	18.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
16.12.23	9.648	688.18	703.5313	674.41	684.6406	13.77	70.2	56.4	13.9	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
17.12.23	8.896	757.50	772.8438	742.70	753.4531	14.80	66.8	55.2	11.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
18.12.23	7.968	740.17	755.0625	726.40	737.2188	13.77	66.5	55.9	10.6	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
19.12.23	7.614	731.52	746.1563	718.47	729.1563	13.05	66.2	56.0	10.2	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
20.12.23	7.334	727.80	742.3281	715.42	726.2500	12.38	66.2	56.3	9.9	0.0	9.0	0.6	0.00	24.00	
21.12.23	7.566	744.13	758.9063	731.58	742.5313	12.55	66.1	56.1	10.0	0.0	9.0	0.6	0.00	24.00	
22.12.23	7.749	748.95	763.9219	736.50	747.5469	12.45	66.3	56.1	10.2	0.0	9.0	0.6	0.00	24.00	
Итого	275.014	16328.1	16707.0625	16066.3	16298.2656	261.84	71.7	55.0	16.7	0.0	9.0	0.5	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
22.12.23	24:00	1868.459	136146.59	134254.59	139201.89	136325.42	8357.95
23.11.23	00:00	1593.444	119818.42	118188.27	122494.83	120027.16	7637.95
Итого		275.014	16328.17	16066.33	16707.06	16298.27	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_