

## АКТ

О фактическом потреблении тепловой энергии за июль 2023г.**Абонент** ООО «ГКК Плюс»

(№контракта (договора), наименование Абонента) и ресурсоснабжающая организация Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» составили настоящий акт в том, что фактический расход тепловой

бульвар 65 лет Победы д. 6 комн. 3

(наименование объекта (в соответствии с правоустанавливающими документами))

за период с « 16 » 06 2023г. по « 15 » 07 2023г.

составил:

| Дата   | показание приборов         |                     |              |        |        |               |     |
|--------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------------|-----|
|        | Тепловая энергия<br>(Гкал) | Масса теплоносителя |              | T1, °C | T2, °C | Таймер, (час) |     |
|        |                            | подающий (т)        | обратный (т) |        |        | ВОТ           | ВОС |
| Итого: | <u>36,689</u>              |                     |              |        |        |               |     |

 $\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Количество тепловой энергии отопления по счетчику: 36,689 Гкал

## система ГВС

| Дата   | Теплосчетчик, (Гкал) | Водосчетчик, (м³) |                | Таймер, (час) |      |
|--------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|------|
|        |                      | ГВС               | Циркуляция ГВС | ВОТ           | ХВОС |
| Итого: |                      |                   |                |               |      |

 $\Sigma$ ВОС суммарное время действия нештатной ситуации = T(dt) + T(эп) + T(ф) + T(min) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (dt) время в течение которого dt=(t1-t2) меньше допустимой \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (эп) время отсутствия электропитания \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (ф) время действия нештатной ситуации (любой неисправности) \_\_\_\_\_ (час)

ВОС по T (min) время в течение которого расход в подающем тр-де меньше допустимого \_\_\_\_\_ (час)

Водопотребление по счетчику \_\_\_\_\_ м³

Количество тепловой энергии ГВС по счетчику \_\_\_\_\_ Гкал

**Итого по приборам:** \_\_\_\_\_ Гкал

Дополнительно без приборов учета (по Контракту (договору), доначисления за время останова приборов учёта): \_\_\_\_\_ Гкал

Всего: 36,689 Гкал

Представитель Серпуховского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» \_\_\_\_\_

Представитель Абонента \_\_\_\_\_

М.П

(подпись, расшифровка подписи)



Организация \_000 "ГКК+" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_Бульвар 65 лет победы, д.6 к.3 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия \_02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика \_367241  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_мм  
 Гп : 1 \_\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с \_16.06.2023\_ по \_15.07.2023\_

| Дата     | Q<br>Гкал | Масса, тонн |           |                 |      | Температура, °C |       |       | Время, час |              |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|------|-----------------|-------|-------|------------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           | M1          | M2        | M1-M2<br>утечка | Vi   | M2-M1<br>подмес | t1    | t2    | t1-t2      | Нераб.<br>Тн | Работы<br>Тр |                   |
| 16.06.23 | 2.236     | 307.5703    | 305.3281  | 2.2422          | 0.00 | -               | 67.48 | 60.38 | 7.10       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 17.06.23 | 2.272     | 354.3828    | 352.2031  | 2.1797          | 0.00 | -               | 68.07 | 61.83 | 6.24       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 18.06.23 | 2.361     | 335.8281    | 333.9297  | 1.8984          | 0.00 | -               | 68.38 | 61.51 | 6.86       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.06.23 | 2.258     | 289.9219    | 288.2031  | 1.7188          | 0.00 | -               | 68.15 | 60.53 | 7.62       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.06.23 | 2.236     | 329.3672    | 328.3203  | 1.0469          | 0.00 | -               | 67.68 | 61.06 | 6.62       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.06.23 | 2.264     | 332.8750    | 331.5156  | 1.3594          | 0.00 | -               | 67.77 | 61.13 | 6.63       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.06.23 | 2.127     | 307.0391    | 305.5781  | 1.4609          | 0.00 | -               | 67.43 | 60.67 | 6.76       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.06.23 | 2.206     | 319.3594    | 317.9219  | 1.4375          | 0.00 | -               | 67.45 | 60.71 | 6.74       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.06.23 | 2.208     | 330.0000    | 328.3750  | 1.6250          | 0.00 | -               | 67.30 | 60.78 | 6.52       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.06.23 | 2.401     | 365.2188    | 363.3359  | 1.8828          | 0.00 | -               | 68.27 | 61.86 | 6.41       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.06.23 | 2.343     | 332.2891    | 330.4297  | 1.8594          | 0.00 | -               | 67.34 | 60.46 | 6.88       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.06.23 | 0.894     | 168.1719    | 167.0156  | 1.1563          | 0.00 | -               | 63.40 | 58.25 | 5.15       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.06.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 29.07 | 24.29 | 4.78       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 29.06.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 23.77 | 22.28 | 1.49       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 30.06.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 21.76 | 20.96 | 0.81       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 01.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 21.03 | 20.65 | 0.38       | 0.12         | 23.88        | E                 |
| 02.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.70 | 20.55 | 0.16       | 11.46        | 12.54        | ED                |
| 03.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.46 | 20.33 | 0.13       | 23.96        | 0.04         | D                 |
| 04.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.33 | 20.17 | 0.16       | 23.85        | 0.15         | D                 |
| 05.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.59 | 20.38 | 0.22       | 23.81        | 0.19         | D                 |
| 06.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.60 | 20.38 | 0.22       | 3.02         | 20.98        | ED                |
| 07.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.70 | 20.47 | 0.23       | 23.60        | 0.40         | D                 |
| 08.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.61 | 20.43 | 0.18       | 5.38         | 18.62        | ED                |
| 09.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.37 | 20.19 | 0.18       | 23.92        | 0.08         | D                 |
| 10.07.23 | 0.000     | 0.0000      | 0.0000    | -               | 0.00 | -               | 20.11 | 19.93 | 0.18       | 23.92        | 0.08         | D                 |
| 11.07.23 | 1.558     | 170.9063    | 168.1953  | 2.7109          | 0.00 | -               | 68.13 | 59.08 | 9.05       | 12.50        | 11.50        | D                 |
| 12.07.23 | 2.413     | 288.7500    | 288.1484  | 0.6016          | 0.00 | -               | 70.31 | 62.11 | 8.20       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 13.07.23 | 2.371     | 305.1875    | 304.5469  | 0.6406          | 0.00 | -               | 68.03 | 60.43 | 7.61       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.07.23 | 2.221     | 330.5469    | 329.8750  | 0.6719          | 0.00 | -               | 67.12 | 60.56 | 6.56       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.07.23 | 2.320     | 346.3047    | 345.5156  | 0.7891          | 0.00 | -               | 67.54 | 61.01 | 6.53       | 0.00         | 24.00        |                   |
| Итого    | 36.689    | 5213.7188   | 5188.4375 | 25.2814         | 0.00 | 0.0000          | 67.74 | 60.86 | 6.87       | 175.54       | 544.46       | 175.54            |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q        | M1       | M2       | Vi   | Тр      |
|----------|-------|----------|----------|----------|------|---------|
| 15.07.23 | 24:00 | 1084.601 | 73705.54 | 72240.55 | 0.00 | 4524.16 |
| 16.06.23 | 00:00 | 1047.912 | 68491.82 | 67052.12 | 0.00 | 3979.70 |
| Итого    |       | 36.689   | 5213.72  | 5188.44  | 0.00 | 544.46  |

Отчетный период \_\_\_\_\_720.00\_час. Период норм.работы \_\_\_\_\_544.46\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_0.000\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_3.024\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_172.515\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_0.000\_час.

Представитель \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей  
 абонента \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_